

Anouk Beurskens

Van: Raymond Sterck <R.Sterck@waterschaplimburg.nl>
Verzonden: vrijdag 5 januari 2024 15:38
Aan: Gemeente Weert
Onderwerp: bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening

Beste heer, mevrouw,

Plan ziet er goed uit, advies om voldoende berging te creëren in het plangebied om de 100 mm in 24 uur te infiltreren.

Met vriendelijke groet,

Raymond Sterck
Adviseur plantoetsing
+31 652041195



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat