

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Mat van Meijl	DJ-2540
Portefeuillehouder	: drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls	Zaaknummer:
		2539
		Publicatie:
		Openbaar

### Onderwerp

Constructiefout infiltratiesysteem Brede school Moesel.

### Voorstel

- 1) Medewerking te verlenen aan het herstel van een constructiefout aan het infiltratiesysteem van Brede school Moesel en
- 2) Een bedrag beschikbaar te stellen van € 4.455,47.

### Inleiding

Het infiltratiesysteem van het hemelwater afkomstig van Brede school Moesel is gerealiseerd onder de bestrating van de speelplaats. Tijdens hevige regenval is gedurende de zomervakantie een dusdanige druk op dit infiltratiesysteem ontstaan waardoor het systeem is gaan spuien. Dit heeft verzakkingen van de speelplaats veroorzaakt. Hierdoor was sprake van een onveilige situatie. Er is ambtelijk overleg gevoerd met het schoolbestuur waarbij de situatie is beoordeeld als zijnde een constructiefout. Besloten is om terstond tot aanpassing en herstel over te gaan.

Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert kan een schoolbestuur voor dergelijke constructiefouten een aanvraag indienen bij de gemeente.

### Beoogd effect/doel

Bij de realisatie van het infiltratiesysteem is verzuimd om een beluchting aan te brengen. Dit heeft tot gevolg dat bij hevige regenval een dusdanige druk op het systeem kan ontstaan waardoor het hemelwater ongecontroleerd kan gaan spuien. Met het wegspoelen van het zandbed onder de bestrating ontstaan verzakkingen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Door het aanbrengen van beluchting op het infiltratiesysteem kan bij hevige regenval het water gecontroleerd over de bestrating van de speelplaats spuien. Daardoor worden verzakkingen voorkomen.

Weert, 25 april 2017  De directeur  Soort besluit: Besluit college	S	B	W	W	W	W
			FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord					
	bespreken					

09-05-17

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.:

Nummer: 16

De secretaris,

## **Argumenten**

Het aanbrengen van de bestrating met infiltratie is tijdens de bouw afzonderlijk aanbesteed. Schade kan vanwege faillissement niet bij de oorspronkelijke aannemer worden verhaald. Op basis van de verordening kan een schoolbestuur voor dergelijke constructiefouten een aanvraag indienen bij de gemeente. Met het aanbrengen van de beluchting en het herstel van de bestrating wordt voorkomen dat in de toekomst schade ontstaat aan de bestrating.

## **Kanttelingen en risico's**

Uitvoering van het werk is ambtelijk afgestemd met het schoolbestuur. Vanwege de verzakking was een onveilige situatie ontstaan. Ambtelijk is besloten om het werk direct uit te voeren.

## **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Binnen de exploitatiebudgetten onderwijshuisvesting is rekening gehouden met een budget voor kosten spoedaanvragen (product 480-04). Binnen dit budget kunnen de eenmalige kosten van € 4.455,47 inclusief btw. worden opgevangen.

## **Uitvoering/evaluatie**

N.v.t.

## **Communicatie/participatie**

Over de toegepaste maatregel is afstemming gezocht met het schoolbestuur.

## **Overleg gevoerd met**

### Intern:

Rob Jongen	Vastgoed
Patricia Vos	Financiën

### Extern:

Peter Wijen	Stichting Eduquaat
-------------	--------------------

## **Bijlagen**

Formulier voor aanvraag van voorzieningen in de onderwijshuisvesting

8

10

9

7



Eduquaat, stichting voor openbaar en bijzonder  
primair onderwijs  
t.a.v. de heer H. Derks  
Postbus 10051  
6000 GB Weert

Weert, 11 MEI 2017

Onderwerp : Spoedaanvraag verzakking bestrating Brede school Moesel  
Uw kenmerk : n.v.t.  
Ons kenmerk : Zaaknummer 2539

Geachte heer Derks,

Op 17 januari 2017 heeft u een spoedaanvraag om bekostiging ingediend ten behoeve van Brede school Moesel, Stadhouderslaan 21 te Weert. Deze aanvraag had betrekking op het aanpassen van het infiltratiesysteem en herstel van de bestrating. In deze brief leest u ons besluit.

**Besluit.**

Wij hebben besloten uw aanvraag toe te kennen. Hiervoor is een bedrag ter hoogte van € 4.455,47 incl. btw toegekend. Op basis van de door u overgelegde factuur en opgestelde declaratie zullen wij dit bedrag aan u uitbetalen.

**Niet eens met het besluit?**

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:  
Postbus 950  
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

**Vragen?**

Wij gaan ervan uit dat u tevreden bent met dit besluit. Hebt u echter nog vragen, neemt u dan gerust contact op met Mat van Meijl. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 457 of e-mail [M.Van.Meijl@weert.nl](mailto:M.Van.Meijl@weert.nl).

Met vriendelijke groet,   
Burgemeester en wethouders,

  
G. Brinkman  
wnd. secretaris

  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester