

De heer L.F.A. Heuvelmans
Jan de Oudestraat 4
6006 HP WEERT

Weert, 7 oktober 2025

Onderwerp: Beantwoording artikel 40 vraag inzake onbereikbare brandkranen en veiligheid in de openbare ruimte
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 3011534 / 3059121

Beste heer Heuvelmans,

Op 8 augustus 2025 hebben wij enkele vragen gekregen over de toegankelijkheid van brandkranen. In deze brief beantwoorden wij uw vier vragen.

1. Is er gemeentelijk beleid of een onderhoudsprotocol voor het vrijhouden van brandkranen en andere hulpverleningsvoorzieningen in de openbare ruimte?

Via de Overeenkomst Gemeente en Nutsbedrijven (OGN2021) is het controleren van de brandkranen ondergebracht bij Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Er is afgesproken dat er periodiek wordt gecontroleerd door WML op o.a. vindbaarheid, bereikbaarheid en bediening. Wanneer na controle blijkt dat er onderhoud nodig is aan een brandkraan, dan wordt dit ofwel door WML ofwel door de gemeente uitgevoerd. Onderhoud aan de brandkraan zelf wordt door WML verzorgd. Snoeiwerkzaamheden worden via de gemeente door een aannemer uitgevoerd. Daarnaast wordt er tijdens reguliere snoeiwerkzaamheden gelet op de toegankelijkheid van verschillende objecten in de openbare ruimte, zoals brandkranen en brandputten.

2. Wordt er toezicht gehouden op de uitvoering hiervan, en hoe vaak worden deze punten gecontroleerd?

WML inspecteert jaarlijks 33% van de brandkranen. De gemeente controleert in principe niet of WML haar werkzaamheden goed uitvoert. Wij vertrouwen op de professionaliteit van deze organisatie. Op de uitvoering van de snoeiwerkzaamheden wordt wel toezicht gehouden door de gemeente.

3. Worden locaties van brandkranen en bluswatervoorzieningen voldoende gemarkeerd en beschermd tegen foutparkeren?


Brandkranen zijn herkenbaar doordat er op de putdeksel 'brandkraan' staat en doordat de brandkraan wordt begeleid met een rood identificatiebordje. Vaak wijst er ook een gele pijl naar de

locatie van de brandkraan. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van eenieder om de bluswatervoorzieningen in de openbare ruimte vrij te houden.


4. Is het college bereid te onderzoeken hoe deze belangrijke veiligheidsvoorzieningen beter zichtbaar en bereikbaar kunnen worden gehouden – bijvoorbeeld via duidelijke markeringen, extra controles of communicatie richting bewoners?

Samen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) wordt er al onderzoek gedaan naar het beleid van bluswater en de bereikbaarheid hiervan. Het is ons voornemen om medio 2026 nieuw beleid te hebben op dit thema. De lessen die we kunnen halen uit het incident van 5 augustus 2025 nemen wij zeker hierin mee. Zodra dit beleid af is, zal dit onder de aandacht worden gebracht van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders



A.M.A Vrijenhoek
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vlecken
burgemeester