

## Stand van zaken Stationsplein

Medio december 2015 hebben we de resultaten van het onafhankelijk advies van het Koac (een instituut op gebied van verhardingstechniek en onderzoek) ontvangen over de fouten die zijn gemaakt op het Stationsplein en de oorzaak van de gebreken. In de rapportage zijn een aantal oorzaken beschreven.

Kort samengevat zijn deze:

- De toegepaste straatlaag bevat een te hoog aan percentage zeer fijne deeltjes. Dit maakt dat er een enorme hoeveelheid smeermiddel in deze laag aanwezig is die er bovendien voor zorgt dat het via de voegen infiltreren van water wordt vastgehouden. Hierdoor loopt de rijbaan onder water en ontstaat een groot risico op schade en instabiliteit van de natuurstenen verharding.
- De sponningen die in de natuursteen zijn gefreesd waarin de latjes moeten vallen zijn te groot. Hierdoor functioneert het Ecostonelatjessysteem niet of niet voldoende.

Door het Koac wordt in de rapportage aangegeven dat de natuursteenverharding in het pleingedeelte en in de Stationsstraat wel voldoet. Het rapport maakt ook duidelijk dat de schade aan de natuursteen niet te wijten is aan het fundament van de verharding of het onder de rijbaan aangelegde infiltratieriool. De stabiliteit van het fundament van de rijbaan en het infillratieriool is voldoende.

In het rapport wordt aanbevolen om de rijbaan en K&Rstroken die direct aan de rijbaangrenzen in zijn geheel te herstellen. De gemeente heeft vervolgens aan Koac als aanvullende vraag gesteld op welke manier het herstel uitgevoerd moet worden om te voorkomen dat bij een tweede herstel op nieuw voor problemen zal zorgen. Dit plan van aanpak wordt eind deze maand aan de gemeente verstrekt.

Tevens heeft er medio december overleg plaatsgevonden met Van Boekel Zeeland. Gemeentelijk uitgangspunt was dat de gemeente 2e kwartaal ( na de winterperiode) de werkzaamheden voor herstel zou opdragen aan een derde partij en dat we de kosten dan uit de bankgarantie van Van Boekel. Met een eventuele gang naar de rechtbank, aan gespannen door Van Boekel, als gevolg. Tijdens dit overleg werden we verrast dat Van Boekel nu wel bereid is om het herstel uit te voeren op basis van het plan van aanpak en onder toezicht van KOAC. De voorwaarden waaronder we dit kunnen toestaan zijn we aan het overwegen. Wanneer van Boekel instemt met onze voorwaarden dan is dit de beste oplossing voor alle partijen.