



College van B&W gemeente Weert  
t.a.v. De heer A. Obbema  
Wilhelminasingel 101  
6001 GS Weert

<b>datum</b>	3 november 2020	<b>behandeld door</b>	Hein Gommans
<b>uw kenmerk</b>		<b>telefoonnummer</b>	+31881190630
<b>ons kenmerk</b>	2020-002589	<b>bijlage(n)</b>	1
<b>onderwerp</b>	Advies externe veiligheid BP Walestraat, Stramproy gemeente Weert		

Geachte heer Obbema,

Op 26 oktober 2020 heeft u de Veiligheidsregio Limburg-Noord om advies gevraagd over de realisatie van negen levensloopbestendige woningen gelegen aan de Walestraat te Stramproy. De locatie ligt binnen een afstand van circa 40 meter van de Julianastraat N292, waarover incidenteel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Dit advies wordt gegeven in het kader van artikel 7 uit het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Omdat er slechts sprake is van realisatie van negen wooneenheden, die in de plaats komen van een bestaande bedrijfslocatie, is er geen toename van het groepsrisico te zien. Ons advies richt zich op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied.

#### Bestrijdbaarheid

Het plangebied is voor de hulpdiensten alleen bereikbaar via de Walestraat waardoor het initiatief niet voldoet aan een meerzijdige bereikbaarheid voor hulpdiensten conform paragraaf 3.3 van het regionale beleid bluswater en bereikbaarheid (zie bijlage). In principe moeten er twee onafhankelijke routes, die toegang geven tot het plangebied aanwezig zijn. Op deze wijze kan de brandweer het plangebied bovenwinds (uit de rook of giftige dampen) benaderen en is de kans op blokkades door bijv. (weg)werkzaamheden te verwaarlozen. Een mogelijke oplossing is om het plangebied bereikbaar te maken vanuit de bestaande toegangsweg zijde Molenstraat. Deze weg kan worden afgesloten conform het beleid bluswater en bereikbaarheid. Op deze wijze is er geen sprake van een openbare weg wat wellicht tegemoetkomt aan uw verkeersbeleid.

Er zijn voldoende bluswatervoorzieningen om een incident binnen het plangebied te bestrijden.

#### Zelfredzaamheid

Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te vergroten worden de volgende maatregelen geadviseerd:

Communiceer actief over de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen over de N292 met de bewoners van het plangebied. Daarbij geldt als handelingsperspectief: schuil in de woning of vlucht indien de overheid dit aangeeft (o.a. via NL-alert of WAS procedure) van het risico vandaan en hou rekening met de wind. Dit bevordert de zelfredzaamheid van personen in de nabijheid van risicobronnen;

Aangezien een toxisch scenario (maatgevend) zich kan ontwikkelen vanuit de N292 dient de mechanische ventilatie binnen de woningen centraal afsluitbaar uitgevoerd te worden door middel van een gemakkelijk te bereiken noodschakelaar (bij voorkeur in de meterkast) zodat de bewoners deze in geval van een calamiteit kunnen bedienen. Deze afschakelbare ventilatie kan uiteraard ook van toegevoegde waarde zijn bij een brandscenario, waarbij de woningen in de rook komen te liggen.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van de verdere besluitvorming.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hein Gommans, adviseur risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 11 90 630 of via [h.gommans@vrln.nl](mailto:h.gommans@vrln.nl).

Met vriendelijke groet,



H. Baarends  
Afdelingshoofd