

# Rapportage

Zaaknummer:

# B Toezicht Bouwbesluit

2017/0361/TZ/01

## Vergunning:

<b>Intern Kenmerk:</b> Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen	<b>Bouwlocatie:</b> Zilvermeeuw, Serviliusstraat, Onzelievevrouwestraat, Laurenburg en Sint Jozefslaan	<b>Kadastraal gegevens:</b>
<b>Categorie:</b>	<b>Subcategorie:</b>	<b>Vergunninghouder:</b>
		Sectie: Nummer(s):
		<b>Type vergunning:</b>
		<b>Rayon:</b>

## Contactpersonen:

<b>Naam:</b>	<b>Telefoon:</b>	<b>Mobielnummer:</b>	<b>Email:</b>
--------------	------------------	----------------------	---------------

## Status:

## Datum opmaak:

**Afgehandeld**

6 september 2017

<b>Start werkz:</b>	06-08-2017	<b>Gereed werkz:</b>	06-09-2017
---------------------	------------	----------------------	------------

<b>Besluit:</b> Akkoord	<b>Datum besluit:</b> 6 september 2017	<b>Projectverantwoordelijke:</b>	<b>Paraaf:</b>
----------------------------	---	----------------------------------	----------------

Datum:	Omschrijving:	Beoordelaar/Toelichting:	Resultaat:
06-9-2017	Controle overig	René Janssen	Akkoord
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controle overig 1</li> </ul>	<p>•</p> <p><b>Aanleiding</b> Onderzoek plicht galerijflats voor eigenaren n.a.v. bezijken galerijvloer Antillenflat te Leeuwarden in 2011.</p> <p><b>Onderzoek</b> Toezichthouders Omgevingsrecht accent bouwen hebben onderzocht of er in gemeente Weert galerijflats aanwezig zijn omdat de gemeente Weert een taak heeft om toe te zien op naleving van de Woningwet.</p> <p>In de gemeente Weert zijn een aantal locaties onderzocht waarvan eventueel het vermoeden bestond dat daar galerijflats aanwezig zouden zijn, de locaties zijn: Zilvermeeuw, Serviliusstraat, Onzelievevrouwestraat, Laurenburg en Sint Jozefslaan.</p> <p>Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de bestaande tekeningen die in het archief aanwezig zijn en bij twijfel is buiten onderzoek uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken zijn geen galerijflats in Weert aangetroffen zoals beschreven in het infoblad onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen ( zie bijgevoegd infoblad ).</p> <p>De flats die zijn gecontroleerd hadden of een prefab galerij of prefab balkons die zijn ondersteund door consoles of als de vloer was doorgestort voor een balkon was deze nog zodanig ondersteund (twee-of driezijdig opgelegd ) dat deze constructie niet valt onder de beschrijving zoals beschreven in het infoblad.</p> <p><b>Conclusie</b> Geen verdere actie nodig en zaak sluiten.</p>	Akkoord

### 1. Notities:

Soort vermelding:	Omschrijving:	Memo:	Creatie Datum:
-------------------	---------------	-------	----------------

### 2. Adviezen:

Verzoek	Gepland	Gereed	Omschrijving	Ambtenaar	Toelichting:	Uitspraak
---------	---------	--------	--------------	-----------	--------------	-----------

**3. Constateringen:**

Omschrijving datum	constant	Eind constant	Tijd van	Tijd tot	Toelichting