

Antwoorden op vragen DUS Weert over brandveiligheid van flats in de gemeente Weert

Hieronder lees je de antwoorden:

1) Is in de gemeente Weert al inzicht over de brandveiligheid van flats?

Bij brief d.d. 29 april 2019 zijn de raads- en commissieleden geïnformeerd over de reikwijdte van de inventarisatie en het onderzoek brandveiligheid gevels. Voor de inhoud van deze brief verwijzen wij u naar bijgevoegd afschrift.

2) Zo ja, kan het rapport dan ter inzage worden gelegd voor de raad?

Verwezen wordt naar het antwoord onder vraag 1.

3) Zo ja, is er ook een plan van aanpak om de brandveiligheid op orde te brengen?

In Weert bevinden zich geen gebouwen die voldoen aan de criteria waarvoor de inventarisatie voor 'de meest risicovolle gebouwen' geldt. Het opstellen van een plan van aanpak om de brandveiligheid op orde te brengen is dan ook niet aan de orde.

4) Zo nee, wanneer is de inventarisatie gereed?

Verwezen wordt naar het antwoord onder vraag 3.

Leden van de gemeenteraad

Weert, 29 april 2019

Onderwerp : onderzoek brandveiligheid gevels

Beste meneer, mevrouw,

Bij brief van 8 november 2018 hebben wij een vraag beantwoord die over het besluit van de minister gaat om verplicht onderzoek te doen naar brandgevaar van gevels. Als antwoord hebben wij aangegeven dat de reikwijdte van de inventarisatie en het onderzoek brandveiligheid gevels nog niet bekend was. In deze brief leest u de stand van zaken.

Reikwijdte inventarisatie

In de brief van 30 november 2018 heeft minister Ollongren gemeenten gevraagd om 'de meest risicovolle gebouwen' in de gemeente te inventariseren.

De inventarisatie beperkt zich tot gebouwen met gevels waarvan de buitenzijde niet van beton of baksteen is en:

1. het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13 meter met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een woonfunctie voor zorg, een celfunctie of een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied;
2. het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 20 meter met een woonfunctie of een logiesfunctie.

Verrichte inventarisatie

De toezichthouders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving hebben geïnventariseerd of de bovengenoemde gebouwen in Weert aanwezig zijn. Dit hebben zij gedaan door een fysieke schouw buiten en het raadplegen van het gemeentelijke informatiesysteem. Hierbij is geconstateerd dat de bovengenoemde gebouwen niet in Weert aanwezig zijn. Gelet hierop is een verplicht onderzoek brandveiligheid gevels niet aan de orde.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



Margot van den Broeke
Hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving